

679/7033/2019

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu**

Dotyczy: *DOSTAWA WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO*
 Numer sprawy: *PN-10/2019*

Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sułowskiej działając jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. Zm.), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w sprawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę wyposażenia gastronomicznego” wraz z udzieloną odpowiedzią:

ZESTAW PYTAŃ NR 2 WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ

Pytanie nr 1:

Czy w komorze chłodniczo-mroźniczej zamiast blachy antypoślizgowej ze stali nierdzewnej gatunek R-143, podłoga może być z blachy 1.4301 bąbelkowa, antypoślizgowa max wytrzymałość 250 kg/2, lub ze sklejki heksagonalną 600kg/m².

| Oznaczenie wg PN-EN 100088 | | AISI/ | Stężenie pierwiastków ¹⁾ , % | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------|---|--------|-----------|-----------|-------|--------|-------|
| Znak stali | Numer stali | ASTM | C | Si | Cr | Ni | Mo | Mn | N |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | ≤0,07 | ≤ 1,00 | 17,5-19,5 | 8,0-10,5 | - | ≤ 2,00 | ≤0,11 |
| X2CrNi18-10 | 1.4307 | 304L | ≤0,03 | | | | | | |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | ≤0,07 | | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2-2,5 | | |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | ≤0,03 | | | | | | |

¹⁾ P ≤ 0,045, S ≤ 0,015

Odpowiedź:

Nie, stal nierdzewna gatunek R-143.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany do treści SIWZ staną się dla Wykonawców wiążące i będą stanowiły integralną część SIWZ.


STAWY MILICKIE S.A.
 Przemysław Urniaż
 Dyrektor ds. Infrastruktury i Logistyki